

Wasz znak:  
Nasz znak:



Alfa Laval Polska Sp. z o.o.  
ul. Rzymowskiego 53  
02-697 Warszawa  
tel.: 22 336 6464  
fax: 22 336 6460  
www.alfalaval.pl

Warszawa, 2013-01-08

### Dot. Współczynników A do obliczania zaworów bezpieczeństwa

Opierając się na interpretacji normy PN-B/02414 dokonanej przez Departament Rynku Budowlanego w Ministerstwie Infrastruktury, który potwierdził, że przepis zamieszczony w w/w normie odnoszący się do wartości współczynnika A, stosowanego przy doborze zaworu bezpieczeństwa nie ma zastosowania do instalacji grzewczych w budynkach, a także węzłach cieplnych poniżej podajemy wartości współczynników wypływu dla wymienników Alfa Laval.

Typ wymiennika Alfa Laval	Wartość współczynnika A w [mm <sup>2</sup> ]	Typ wymiennika Alfa Laval	Wartość współczynnika A w [mm <sup>2</sup> ]
CB14, NS14	27,0	T2B	15,8
CBH16A	33,0	TL3B	14,2
CBH16H	30,9	TL3P	27,3
CB18, CBH18 (old)	32,4	M3	24,5
CBH18A	34,8	T5B	16,6
CBH18H	31,4	T5M	26,8
CB20	14,3	TL6	18,3
CB26, CB27, CB51, CB52, NS27, NS52	30,8	M6	11,0
CB30, CB60	31,1	M6M	35,0
CB76, CB77, NS76	41,8	TS6	46,7
CB110	35,2	M10B	20,8
CB112 H,L,M	30,2	M10M	59,2
CB112 AH,AM	33,5	M15B	22,8
CB100	30,5	M15M	53,9
CB200	43,7		
CB300	43,5		
CB400, NS400	55,5		

**Józef Kędzia**  
Prokurent

Alfa Laval Polska Sp. z o.o.  
ul. J. Dąbrowskiego 113, 93-208 Łódź

Rachunek bankowy:  
ING Bank Śląski SA  
64 1050 0086 1000 0022 7361 0861

NIP: 526-03-08-890  
Regon: P-012032462  
Kapitał zakładowy: 3 800 000 zł

Krajowy Rejestr Sądowy numer 46854  
prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st.  
Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS

